

А К Т

проведения тренировочной эвакуации воспитанников из здания муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 18»

с. Надзорное

10 декабря 2021 год

1. УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

2. Наименование учреждения – МКДОУ «Детский сад №18»
3. Этажность здания - двухэтажное
4. Количество основных эвакуационных выходов – 6
5. Количество обслуживающего персонала / педрботников – 9/4
6. Общее количество воспитанников – 69
7. В момент эвакуации в здании находилось воспитанников – 43.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ

В ходе проведения практических занятий 10 декабря 2021г. с 10 ч. 00 мин. по 10ч. 20 мин. было установлено, что:

1. Сотрудник обнаружил в помещении задымление, открытое горение.
2. О чём оповестил администрацию и задействовал систему оповещения с помощью ручного извещателя.
3. Информацию о пожаре в службу по т. 88655091816 сообщил завхоз Самарина В.Ю.
4. Тушение пожара первичными средствами проводили сотрудники, рабочий по обслуживанию здания (условно).
5. Оповещение проходило громко и чётко по всем помещениям.
6. Встречу спасателей у въездных ворот обеспечил завхоз – Самарина В.Ю. (условно).
8. Отключение здания от электрического тока провел - сторож Разумов О.Н.(условно).
9. Проверку всех помещений на наличие людей провели: помощник воспитателя Ковалевская Н.В., Овчаренко И.С.
10. Эвакуация прошла дисциплинированно и оперативно.
11. Аптечки первой медицинской помощи имеются и выносились.
12. Прибывшим пожарным подразделениям сделано сообщение о наличии или отсутствии людей в здании, а также передачу сводного плана эвакуации здания осуществил ответственный по безопасности (условно).
13. Эвакуированные построились на территории детского сада на детской площадке, что является безопасной зоной, т.к. находится на расстоянии 50 метров от здания.
15. Время с момента обнаружения пожара и до момента оповещения людей составило 0 мин. 30 сек.
16. Время с момента срабатывания сигнала и до момента доклада руководителю, что все помещения на наличие людей проверены, составило 2 мин 28 сек.

17. Общее время с момента срабатывания сигнала и до момента доклада руководителю, что все воспитанники эвакуированы и присутствуют на месте сбора, составило: 3 мин. 10 сек.

18. Численность эвакуировавшихся людей составила 56 человек, включая 43 воспитанника и 13 сотрудников.

3. ВЫВОДЫ

1. Эвакуацию воспитанников и сотрудников признать удовлетворительной
2. Действия педагогов и обслуживающего персонала тренировки по экстренной эвакуации признать удовлетворительными

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Провести учёбу по порядку проведения эвакуации воспитанников с работниками пищеблока.
2. Повторную тренировку по экстренной эвакуации воспитанников провести в марте 2021 года.

Заведующий МКДОУ «Детский сад №18»

О.М.Бурдули



Акт подготовил

Завхоз Самарина В.Ю.

В.Ю. Самарина

10.12.2021