



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164,
тел. ОД (8652) -52-26, E-mail: gu.mchs26@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК,
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191, а. тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Андроповскому и Кочубеевскому муниципальным округам) управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК, Кочубеевский муниципальный округ, с. Кочубеевское, ул. Восточная, 75, тел. (86550) 2-21-92, kochubeevka77@bk.ru
Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю тел. (8652) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований
«28» октября 2021 г. № 74

Должностным лицом (должностными лицами): старший инспектор ОНД и ПР (по Андроповскому и Кочубеевскому муниципальным округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю капитан внутренней службы Аджамян Рубен Спартакович
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: -//-//-//-
(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения от 01.10.2021 г. № 105
(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Надзорное, ул. Центральная, 12
(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое
(плановое/внеплановое)

контрольное (надзорное) мероприятие выездная проверка
(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18", ОГРН 1022600769421, ИНН 2610014537
(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной проверки
(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте отсутствует программа обучения и руководителем учреждения не определен порядок и сроки обучения лиц мерам	п. 3 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении	20.01.2022	

	пожарной безопасности	Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
2.	На объекте защиты отсутствует декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора	статьи 4, 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.01.2022	
3.	На объекте защиты не организовано проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раза в год (весной, осенью)	п. 48 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.01.2022	
4.	На объекте защиты не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения	п. 48 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2022	
5.	Планы эвакуации не выполнены в соответствии ГОСТ 12.2.143 (отсутствует сертификат) и не ориентированы по отношению к зданиям	п. 5 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ГОСТ 12.2.143, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	
6.	На объекте защиты не составлен регламент технического	п. 54 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением	20.01.2022	

	обслуживания систем противопожарной защиты, с учётом требований технической документации изготовителя технических средств	Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
7.	На объекте защиты не вносится в полном объёме информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 54 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.01.2022	
8.	На объекте защиты на втором этаже эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2022	
9.	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности зданий складского назначения, помещении складского назначения и помещении кастаньянной (хранение текстильной продукции), и не обозначены на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте категории по взрывоопасной и пожарной опасности, а также классы зон, определённые в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент	п. 12 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», главы 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.01.2022	

	о требованиях пожарной безопасности»			
10.	На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и расчета не менее 1 средство и 1 фонарь на каждого дежурного	п. 30 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.01.2022	
11.	На объекте защиты отсутствует проект на автоматическую пожарную сигнализацию	пункт 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2022	
12.	В группе «Пчёлки» ковёр, на эвакуационном пути ковёр не закреплён к полу	п. 31 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.01.2022	
13.	На объекте защиты в помещении актового зала на эвакуационных выходах отсутствуют ручные пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализацией	п. 9 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	
14.	На объекте защиты в помещении актового зала на эвакуационных выходах отсутствуют световые оповещатели	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», "СП	01.11.2022	

	"Выход"	3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173		
15.	На объекте защиты на дверях лестничных клеток отсутствуют механизмы для самозакрывания	п. 54 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2022	
16.	В помещении электрощитовой-прачечной дверь не противопожарная	статья 88 федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.11.2022	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:



 (Подпись)

Р.С. Аджамян
 (фамилия инициалы)

Специалист: _____
 (Подпись)

 (фамилия инициалы)

Эксперт: _____
 (Подпись)

 (фамилия инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:
 МКДОУ "Детский сад №18"



 (Подпись)

Бурдули О.М.
 (фамилия инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания

 (Подпись)

 (фамилия инициалы)